



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"

С. В. Данилович

"15" октября 2018 г.

## А К Т

### ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА жилого дома № 57 по ул. Солидарности

№ п/п	Место обнаружения дефекта	Краткое описание дефекта или вида работ, примерный объём работ	Вид ремонта
1	<b>Фундамент</b>		
1.1	Ввод трубопроводов	Герметизация ввода трубопроводов ТС	Тек. ремонт
1.2	Цоколь	Устройство вентилируемых продухов – 2 шт	
2	<b>Внешние части дома</b>		
2.1	Балконы	Разрушение краев балконных плит (кв. № 7, 27)	Тек. ремонт
2.2	Крыльца	Разрушение стяжки – 4 шт	
3	<b>Крыша</b>		
4	<b>Помещения общего пользования</b>		
4.1	Подъезды	Ремонт подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт
4.2		Замена оконных блоков на ПВХ – 12 шт	
5	<b>Система теплоснабжения</b>		
5.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета ТС	Тек. ремонт
6	<b>Система горячего водоснабжения</b>		
6.1	ИТП	Установка общедомового прибора учета – 1 шт.	Тек. ремонт
7	<b>Система холодного водоснабжения</b>		
8	<b>Система канализации</b>		
9	<b>Система электроснабжения в помещениях общего пользования</b>		
10	<b>Объекты внешнего благоустройства</b>		
10.1	Территория	Установка урн у подъездов – 4 шт.	Тек. ремонт

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс"

Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка

Дьячкин А. В.

Начальник ПТО

Молин О. Е.

Представитель собственников

Гудимов В. А.